

Protokoll

Styrelsemöte i Bäl bygdegård interimsförening 901020 kl 10.00  
i bygdegården.

Närvarande:

Thomas Karlsson ordf

Tage Norbeck

Rune Olsson

Gunilla Rudelius

samt som konsult Kent Carlsson

§ 1 Ordf förklarade mötet öppnat

§ 2 Inspektion av bygdegården

Tak: Trasiga tegelpannor samt tegelpannor som flyttat sig. Skorstenen måste ha nytt bruk eller plåt. Isoleringen från vinden syns på teglet.

Fönster: Runt alla fönster är bruket sprucket i putsen. Stort behov av målning och kittning.

Entre: Ytterdörren trasig målningen dålig samt elledningar torra.

Stora salen: Elektriska element, oskyddade. Enligt vaktmästaren fungerar endast hälften av elementen. Bakdörren i salen väldigt otät. Fönster på scenen har enkel ruta. Källardörren nere bakom scenen är trasig. Där kan eventuellt behövas en innerdörr. Inga tätningsslister finns i några fönster. Det är kallras överallt. Räcke saknas till scentrappan.

Rum på övervåningen: Stort brännmärke på matten. Borde ha åtgärdats med försäkringspengar. Mycket trasig tapet.

Vinden: Isoleringen på vinden, små plastkolor, ligger helt oskyddad och blåser omkring vid minsta drag. Blåser ut mellan spånen ut på yttertaket. Måste täckas. Skador finns på inner-taket efter trasiga tegel. Mycket otätt mellan fönster och väggar. Saknar drev. Ventilerna har inga lock. Det bör var lucka över trappan eller dörr till vinden. Stort kallras.

Tambur uppe: Dålig målning.



Sammanfattning:

Torra elledningar skall bytas.

Alla fönster målas, tätas, kittas och en del även drevas.

Element som ej fungerar skall lagas.

Ytterdörrarna lagas och tätas. Eventuellt en innerdörr till en källardörr.

Plåt eller nytt bruk runt skorstenen.

Alla trasiga tegel bytas ut samt skador efter trasiga tegel åtgärdas.

Sprickor i putsen runt fönster skall lagas.

Kopplat fönster bakom scenen. Räcke till scentrappan.

Ny matta i rum på övervåningen samt ny tapet.

Täckning av isoleringen på vinden.

Lucka för källartrappan.

Målning av tambur uppe och nere.

- § 3 För att spara på värmen borde man kunna ha huset, så när som på toaletterna, ouppvämt när det ej används. För att snabbt få upp värmen skall strålvärme installeras i taket i salen.
- § 4 Erland har lovat att ta med ca 15000 kr i budgeten så att kyrkan kan använda lokalen gratis. Idrottsföreningen skall även tillfrågas om den vill hyra något rum.
- § 5 Vi skall be Peder och Kent om kostnadsförslag på reparationerna av ovanstående brister. Då skall material anges för sig och arbete för sig
- § 6 När vi fått kostnadsförslag från Peder och Kent skall vi visa dessa för kommunen. När sedan kommunen svarat skall vi samla Bärborna till möte
- § 7 Rune justerar protokollet.
- § 8 Ordf förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justerat:

