

107d



LB/CS

Sökanden: Sättra Byhusförening, c/o Egon Andersson, Sättra 1462,  
760 10 Bergshamra

Fastighetsägare: sökanden

**DELEGATIONSBeslut ENLIGT MILJÖ-och HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS  
DELEGATIONSORDNING, FASTStÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE  
1984-03-27**

Från sökanden har 89-04-26 inkommit en ansökan enligt 7 §, HSL, att få installera 2 st WC samt anordna enskild avloppsanläggning inom fastigheten del av Riala-Sättra 2:30 i Riala församling, Norrtälje kommun. Enligt ansökan skall en slamavskiljare anordnas av typ Finsta Cement 4,6 kbm och avloppsvattnet avleds till infiltration.

Övrigt:

BESLUT

Ansökan beviljas under förutsättning

- att avloppsanläggningen utföres i enlighet med Statens Naturvårdsverks publikation 1974:15
- att arbetena utföres fackmässigt
- att slamtömning sker regelbundet genom Norrtälje kommun, renhållningskontorets försorg, dock minst en gång per år
- att minst 1 meter mäktigt jorddjup bibehålles till högsta grundvattenyta och berg
- att innan rörgravar m m återfyllles, anmälan om besiktning göres till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast en vecka före planerad återfyllnad
- att infiltrationsledningens totala längd uppgår till ca 3x15 m
- att anläggningen påbörjas inom två år från beslutsdatum
- att anläggningen sköts så att sanitär olägenhet ej uppstår

Övrigt: Badden läggs ca 100 meter från områdets vattentäkt.

Norrtälje 1989-09-01

Lars Bünsow  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Hälsovärdsinspektör Lars Bünsör från  
Norrälje kommun var ute fredagen den 10/2  
och godkände området nedan för bestans  
o polens anläggning.