

# Brandförsäkringskrav

- Brandlarm skall vara SBF godkänt
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Hålla utrustning för släckning av brand
- Förebygga brand bl a genom egenkontroll
- Dokumentera brandskyddsarbetet (krav om byggnaden är av kulturhistoriskt värde)
- För lokaler avsedda för mer än 150 personer skall skriftlig sammanfattning lämnas till lokala räddningstjänsten

# Inbrottsförsäkringskrav

- Inbrottslarm skall vara SSF godkänt
- Skyddsklass 1.

# Inbrottsförsäkringskrav

Skyddsklass 1 innebär bl a:

- Omslutande ytor skall ett godtagbart skydd
- Fönster skall vara reglade från insidan
- Lås med rak kolv och rund cylinder
- Ej vred på insidan (undantaget utrymningsvägar)
- Assa 2000 vred går att spärra
- 7 – eller 9 – tillhållarlås
- Utgående dörrar skall vara bakkantssäkrade
- Hänglåsklass 4 för utvändig låsning
- Hänglåsklass 3 för invändig låsning

# Brandlarm & Inbrottslarm

## Vad skall beaktas

- Kostnad för utrustning och installation
- Kostnad för anslutning till larmcentral
- Larm kopplade till person/personer
- Antal detektorer och placering, bör överlåtas till installatören
- Kameraövervakning (bilder endast vid larm)
- Underhållskostnader
- Service, reservdelar
- Garanti

# Brandlarm & Inbrottslarm

## Vad skall beaktas

- Tid från larm tills räddningstjänster tillkallas (brandlarm)
- Tid från larm tills väktare och polis tillkallas (inbrottslarm)
- Hur ofta testas kontakten med larmcentralen
- Hur ofta testas detektorernas status
- Hur indikeras att det är dags att byta batterier
- Vilken typ av uppkoppling fordras

# Förutsättningar Brand & Inbrottslarm

|                              | Investeringsbidrag | Säkerhetsrabatt (1) | Självrisk brand | Självrisk inbrott |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Inget larm                   |                    |                     | 8900 kr (2017)  | 9300 kr (2)       |
| Enkelt larm                  | 75%                | 5%                  | Halv självrisk  | 4600 kr           |
| Larm kopplat till larmcentra | 75%                | 10%                 | Ingen självrisk | 0 kr              |

(1) Räknas endast på egendomsförsäkringen, byggnad och lösöre

(2) Exempel på självriskreduktion 2019, där larmet har begränsat skadan

# Brand och inbrottslarm

## Dingtuna bygdegård

- **Huvudingång:** 1<sup>st</sup> Manöverpanel + 1<sup>st</sup> magnetkontakt
- **Storasalen:** 2st rökdetektorer + 2st kameror
- **Kök:** 1<sup>st</sup> rökdetektor + 1<sup>st</sup> kamera
- **Kapprum:** 1<sup>st</sup> rökdetektor
- **Övervåningen:** 2st rökdetektorer (1<sup>st</sup> per rum) + 1st kamera
- **Kostnad:** ca 11000 kr + moms

# Vattenfelsbrytare

## Vad skall beaktas

- Dropp och flödesläckage
- Skall kunna ställas manuellt vid strömavbrott
- Hantera stora tillfälliga flöden t ex bevattning och eldsläckning
- Koppling till telefon eller larm
- Underhåll
- Garanti
- Service, reservdelar
- Kostnad Vatette ca 6700 kr + installation

Fel p g a t ex rostiga rör förhöjd självrisk (1/2 basbelopp istället för 20% av ett basbelopp.  
Bidraget gäller även för utbyte avgamalt vattenavstängningssystem med rörelse detektorer.