

Besiktningdatum:

1 Förening och besiktningsobjekt

Föreningsrepresentant

Förening	Besiktningsobjekt (Ange samtliga besiktigade byggnader)	
Förbund Bygdegårdarnas Riksförbund <input type="radio"/> Sveriges Hembygdsförbund <input type="radio"/>	Besöksadress	
Organisationsnr	Postnr	Postort
Föreningsrepresentant	Byggnadsår	
E-post	Tillbyggnadsår / År för omfattande renovering	
Telefon	Föreningsrepresentant bör närvara under hela besiktningen och stödanteckna / fotografera eventuella anmärkningar. Detta för att underlätta i efterhand när anmärkningarna ska åtgärdas.	

2 EL-installatör

EL-installatör

Företag	EL-installatör
Organisationsnr	E-post
Är företaget registrerat i Elsäkerhetsverkets register Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	Telefon

3 Information om anläggningen

EL-installatör

Mätanordningens märkning	Fördelningssystem TN-C-S <input type="radio"/> TN-S <input type="radio"/>	Övrigt
Jordfelsbrytare (Krävs för godkänt resultat) Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Kommentar / Test utförd:	Överspänningsskydd Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Kommentar / utlösta skydd:	Åskskyddsanläggning Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Kommentar / genomförd jordtagsmätning:
Fackmannamässigt utförda el-installationer Ja, ser så ut <input type="radio"/> Oklart <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Kommentar:	Petskydd på eluttag Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Kommentar:	Kontroll utlösningsvillkor Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Kommentar:
Termografering utförd: Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/> Kommentar:	Övriga anmärkningar	

Besiktningsdatum:

- Anmärkningar:**
 0 = Ingen anmärkning
 1 = Rekommendation
 2 = Risk, åtgärda
 3 = Allvarlig risk, åtgärda omgående

4 Kontroll

- Test av central och säkringar
- Kontroll av uttag, kablar och armaturer
- Stickprovskontroll av dosor och strömbrytare

Exempel

<i>Kontrollerade utrymmen</i>	<i>Kommentar</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>Central entréplan</i>	<i>Ej jordad</i>				x
<i>Stora salen</i>	<i>Torra spruckna ledare i dosa</i>			x	
	<i>Ej kabelskydd kabel</i>			x	
	<i>Halogenarmatur på balk med förlängningssladdar</i>			x	
<i>Scenen</i>	<i>Hämtat ström i ojordat uttag och matat ström till jordade uttag.</i>				x
<i>Köket</i>	<i>Kaffekokare saknar timer</i>			x	
<i>Entré</i>	<i>Öppna lysrörsarmaturer</i>			x	
<i>Lilla salen</i>	<i>Ej klamrade kablar och ej borttagna eller avdosade i takfot.</i>			x	
<i>Källare</i>		x			

EL-installatör

Kontrollerade utrymmen	Kommentar	0	1	2	3

Besiktningdatum:

Anmärkningar:

0 = Ingen anmärkning

1 = Rekommendation

2 = Risk, åtgärda

3 = Allvarlig risk, åtgärda omgående

	Kontrollerade utrymmen	Kommentar	Anmärkning			
			0	1	2	3
EL-installatör						

Besiktningsdatum:

5 Resultat

För godkänt resultat krävs att ingen anmärkning är graderad till 3 (Allvarlig risk) respektive 2 (Risk). Anmärkningar graderade till 1 (Rekommendation) är godtagbart för godkänt resultat. Vid godkänt resultat, skicka in kopia på detta protokoll till försäkringskansliet för att erhålla säkerhetsrabatt i 10 år. Vid icke godkänt resultat, åtgärda anmärkningar graderade till 3 resp. 2 och intyga detta nedan.

Resultat <input type="radio"/> Godkänd <input type="radio"/> Icke godkänd	Antal sidor med anmärkningar	Anmärkningar 3 = Allvarlig risk, åtgärda omgående 2 = Risk, åtgärda 1 = Rekommendation	Icke godkänd Icke godkänd Godkänd
Kommentar			
Underskrift el-installatör		Datum och ort	

EL-installatör

6 Intygande av åtgärdade brister

När anmärkningar graderad till 3 (Allvarlig risk) respektive 2 (Risk) är åtgärdade, intygas detta av EL-installatör och föreningen skickar in intyget till försäkringskansliet för att erhålla säkerhetsrabatt i 10 år.

Följande anmärkningar är åtgärdade: <input type="radio"/> Alla anmärkningar i protokollet märkta med 3 (Allvarlig risk) <input type="radio"/> Alla anmärkningar i protokollet märkta med 2 (Risk)	Anmärkningar 3 = Allvarlig risk, åtgärda omgående 2 = Risk, åtgärda 1 = Rekommendation	Icke godkänd Icke godkänd Godkänd
Kommentar		
Förening	Datum och ort	
Underskrift el-installatör	Namnförtydligande el-installatör	

EL-installatör